

Annexe 8 - Règle de mise à la terre des clôtures

Clôture ⁽³⁾ :	
a) Clôture de courte ou moyenne longueur :	
De longueur $\leq 200\text{m}$ et distance à l'axe de la voie $> 3,5\text{m}$	Aucune mesure de protection.
De longueur $\leq 200\text{m}$ et distance à l'axe de la voie $\leq 3,5\text{m}$	Raccordement en un point au circuit de protection.
De longueur comprise entre 200m et 500m	Raccordement en un point au moins au circuit de protection.
De longueur comprise entre 500m et 1000m	Raccordement à chaque extrémité au circuit de protection.
b) Clôture de grande longueur :	
De longueur $> 1000\text{m}$	Raccordement tous les 1000m au circuit de protection.